



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

344003, г. Ростов-на-Дону, ул. города Волос, 11

телефон: 8 (863) 240-67-66 e-mail: gumchsro@61.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Дубовскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, ул. Садовая, 109 «А»

Телефон: (86377) 5-11-96, E-mail: 50gpn_rnd@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 42/1/1**

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению детскому саду №11 «Колосок»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки
№ 42 от «24» ноября 2021 года

в период с «26» ноября 2021 г. по «9» декабря 2021 г.

ВрИю начальника ОНД и ПР по Дубовскому району УНД и ПР Главного управления

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

МЧС России по Ростовской области – ВрИю главного государственного инспектора
Дубовского района по пожарному надзору Федотовым Дмитрием Александровичем

органа государственного пожарного надзора)

проведена: плановая выездная проверка,

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

заведующий МБДОУ детский сад №11 «Колосок» Иванова Ирина Вячеславовна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

Заведующий МБДОУ детский сад №11 «Колосок»

Иванова Ирина Вячеславовна

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, участвующего в контрольном (надзорном) мероприятии)

Начальник ОНД и ПР по Дубовскому району

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (установка автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 54.	05.07.2022г.	
2.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 30.	05.07.2022г	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ детский сад №11 Колосок

Иванова Ирина Вячеславовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Ио начальника ОНД и ПР по Дубовскому району


(подпись)

УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области –
государственный инспектор Дубовского района
по пожарному надзору Федотов Д.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 10/1**

г. Дубовский, Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, ул. Советов, 109-а/б
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению детскому саду №11 «Колосок»

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки
№ 42 от «24» декабря 2021 года
в период с «30» декабря 2021 г. по «02» декабря 2021 г.
Врио начальника ГУ МЧС России по Ростовской области – Врио главного государственного инспектора
Дубовского района по пожарному надзору Федотовым Дмитрием Александровичем

проведена плановая выездная проверка,
в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица:
инспектор МБДОУ детский сад №11 «Колосок» Наталья Елена Вячеславовна

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить: